

# NEWS RELEASE

## 関西国際空港株式会社

経営戦略室広報 G  
TEL : 072-455-2201  
FAX : 072-455-2052



2006年（平成18年）7月10日

### 7月10日（月）未明に発生した停電について

本日、7月10日（月）関西国際空港内の下記施設におきまして、午前1時9分に停電が発生いたしました。

幸いにも、本日は滑走路メンテナンスのため、午前2時から5時までの間、航空機の離発着が一切なく、運航便・航空旅客等への影響はありませんでした。

午前3時25分には、停電が発生したすべての施設で完全に復電し、本日最初の運航便が到着した際には、いつもと変わらない状態でした。

関係施設の方々には、ご迷惑をおかけいたしましたこと、深くお詫び申し上げます。

今回の停電は、旅客ターミナルビル内 高圧電気室の受配電設備（進相コンデンサ盤）の不具合により発生したものです。

詳細につきましては、今後、夜間に電気を止め、調査することとしております。

#### 記

停電エリア : 関西国際空港内の旅客ターミナルビル、関西国際空港会社ビル、航空会社ビル（南棟・北棟）、CIQ棟の全エリア

なお、滑走路等の他施設につきましては、別の電気系統のため平常通り運用しておりました。

お問い合わせ先  
関西国際空港株式会社  
施設管理部  
TEL : 072-455-2234